

Kanalizace v Benešově nad Ploučnicí – zpráva pro Radu města

Nově budovaná kanalizace v Benešově nad Ploučnicí je budována z větší části jako kanalizace smíšená. Důkazy tohoto byly předloženy Městskému úřadu v zápisu z jednání komise životního prostředí a to ve formě fotografické přílohy. Osobně mám obavu, že použité profily potrubí nebudou stačit na tzv. přívalové deště a může snadno dojít k zahlcení kanalizace. Kdykoli a kdekoli jsem osobně nahlédl do výkopů, nikde jsem neviděl dešťovou kanalizaci. Vše, co mělo svody ze střech pod úroveň země, bylo napojeno na novou kanalizaci. K oddělení dešťových vod od splaškových došlo pouze tam, kde byly svody ze střech domů vyvedeny na ulici a v několika případech tam, kde si to osobně ohlídal majitelé domů.

Dotazem na Správě CHKO ČS bylo zjištěno, že tato státní instituce nepovolila výstavbu smíšené kanalizace v Benešově nad Ploučnicí. Navíc se mi dostalo upozornění, že není žádným způsobem přípustné jakékoli znečišťování vodních toků Ploučnice a Bystré, protože tyto vodní toky jsou prohlášeny v EU za významné z hlediska nutnosti ochrany. V těchto tocích se vyskytují kriticky ohrožené druhy živočichů. Proto je nezbytné co nejdříve zabránit znečišťování těchto toků.

Odpovědi pracovníků provádějících výstavbu kanalizace na mé dotazy potvrdily, že kanalizace obsahuje na několika místech tzv. bezpečnostní přepady do Bystré i do Ploučnice pro případy, že by došlo k poruše čerpadel nebo k výpadku dodávek elektrického proudu. Jeden z těchto bezpečnostních přepadů (u železničního viaduktu v ulici Boženy Němcové) je přílohou výše uvedeného zápisu. Ani při tzv. zředění odpadních vod dešťovými srážkami není z hlediska ochrany životního prostředí a přírody přípustné dovolit úniky do uvedených vodních toků.

Řada občanů potvrdila, že vědí o tom, že na ulicích zmizela řada kanálových vpustí, někteří mají obavu z dešťových srážek, protože nová vozovka je výše než dříve, tj. voda se při deštích z vozovky dostává na chodníky (například ulice Československé armády) až k domům. Hrozí zde podmačení těchto domů.

Nevím, kdo prováděl stavební dozor. Myslím si, že nová kanalizace v této podobě může být pro město do blízkého budoucna velkým problémem. Návrh řešení čištění odpadních vod byl ze strany komise ŽP podán již v roce 2006 a 2007, nikdo to ale nevzal ani do úvahy, nikdo se k tomu z Městského úřadu dodnes nevyjádřil.

Zapsal: Ota Dračka – předseda komise ŽP, stráž přírody při Správě CHKO České středohoří, vodohospodář specialista

Dne: 02.06.2009

