

# Horní Habartice, k.ú. Horní Habartice

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, ed.6 b na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C

Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně. Před zahájením prací nutno vytyčit!

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma).













Rozměry pojistkového pilíře SS100: 320 x 1810 (1200 nad zemí) x 220 mm.

Rozměry pojistkové skříně SV101 umístěné na podpěrném bodě: 320 x 600 x 220 mm.

Dotčené pozemky stavbou: 1045/1, 326/40

Sousední pozemky nacházejícíse do dvou metrů: 326/31

**LEGENDA:**

-  Projektovaná pojistková skřín
-  Projektované kabelové vedení NN
-  Projektované uzemnění
-  Stavající zemní vedení NN
-  Stavající nadzemní vedení NN
-  Stavající podpěrný bod
-  Stavající pojistková skřín
-  Hranice pozemkových parcel
-  Rozhraní oloch
-  Ploty a opěrné zdi
-  Strom
-  Zařízení ČE-TIN

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
stavební úřad  
BENĚŠOV NAD PLOUČNICÍ  
okres Děčín ③

*MU Br - 1433/2024/ko*  
*13.3/2024*

SS100  
X19



SV101  
R23



Zodpovědný projektant	Projektant	<b>VAMA s.r.o.</b>	
		Vilská 94 407 04 Děčín	
Investor	ČEZ Distribuce, a.s.	Stupeň PD	DUS
		Datum	12/2023
	DC-Horní Habartice, ppč. 326/31, příp. KNN	Zakázka	IP-12-4013149
		Měřítko	Výkres č.
	Situační výkres	1:500	<b>1</b>